



ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน เพื่อดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานทั่วประเทศที่ได้พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการมีความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทำงาน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดดีขึ้นกว่าเดิม ภายใต้หลัก ๔ ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีสุขนิสัย นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน เป็นไปอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและบรรลุผลตามมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง จึงได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัย และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

๑. ข้อตกลงเบื้องต้น

๑.๑ ภาวะปกติ

- ๑) ต้องช่วยกันดูแลสำรวจตรวจตราบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยไม่ให้มีการก่อหรือจุดไฟหรือมีความร้อนในบริเวณพื้นที่สำนักงาน
- ๒) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสำนักงานหรือบริเวณที่มีป้าย “บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่” โดยให้สูบบุหรี่ในสถานที่ที่จัดไว้เท่านั้น
- ๓) ห้ามก่อประกายไฟหรือสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย หรือบริเวณใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย เป็นต้น
- ๔) ห้ามดัดแปลงพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสำนักงานเป็นห้องครัวหรือทำการประกอบจัดเลี้ยงที่ต้องใช้ก๊าซหุงต้มอย่างเด็ดขาด
- ๕) ต้องใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ เช่น กาดม้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกัน ปิดสวิทช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานและก่อนกลับบ้าน
- ๖) ห้ามวางของกีดขวางเส้นทางอพยพ บันไดหนีไฟ และทางออกฉุกเฉินโดยเด็ดขาด
- ๗) กำจัดขยะและวัสดุที่ติดไฟง่ายอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง

๑.๒ เมื่อเกิดอัคคีภัย

- ๑) ตั้งสติให้ดี ควบคุมอารมณ์ให้สงบ มั่นคง ไม่ตื่นตระหนก
- ๒) ให้ถือปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
อย่างเคร่งครัด
- ๓) เมื่อได้ยินสัญญาณหรือการแจ้งเตือนการเกิดเพลิงไหม้ ให้รีบเก็บเอกสารสำคัญ และ
สิ่งมีค่าเท่าที่จำเป็น แล้วออกจากอาคารโดยเร็ว และห้ามกลับเข้ามาในที่เกิดเหตุ จนกว่าจะได้รับอนุญาต
- ๔) ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิดอัคคีภัยโดยเด็ดขาด และให้ใช้บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
- ๕) ขณะที่อพยพ ให้ใช้วิธีเดินเร็ว โดยชิดด้านขวาเป็นหลัก

๒. การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัย

๒.๑ การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัย

- ๑) ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกตะโกนให้คนในหน่วยงานทราบ
- ๒) ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยก่อน (ถ้ามี)
- ๓) ตัดกระแสไฟฟ้า
- ๔) ทุกคนช่วยกันนำถังดับเพลิง ไปดับเพลิงในที่เกิดเหตุ
- ๕) ประเมินสถานการณ์ ถ้าเห็นว่าสามารถจะดับเพลิงได้ทันที ให้ดับเพลิงที่ฐานของเพลิงด้วย
เครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเพลิงจนสงบ และรายงานตามลำดับชั้น ถ้าเห็นว่า
ไม่สามารถดับเพลิงให้สงบเรียบร้อยได้ในทันที ให้โทรศัพท์แจ้งเหตุ (บอกรายละเอียด เช่น ไฟไหม้ที่ไหน ขนาด
และความรุนแรงของไฟ วัสดุไวไฟที่ก่อให้เกิดอันตรายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ)

๒.๒ การอพยพหนีไฟ

- ๑) หากเพลิงไหม้มีความรุนแรงและลุกลามจนเกินขีดความสามารถในการควบคุม
ให้สหกรณ์จังหวัดระยอง ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งการให้อพยพหนีไฟตามแผนอพยพหนีไฟ
- ๒) เมื่อผู้อำนวยการดับเพลิง ได้สั่งการอพยพหนีไฟ ให้ผู้นำการอพยพ ตามที่กำหนดไว้ใน
แผนอพยพหนีไฟ ดำเนินการอพยพเจ้าหน้าที่ไปตามเส้นทางอพยพที่กำหนดไว้ ไปยังจุดรวมพลและจุดรองรับ
การอพยพโดยเร็ว
- ๓) ทำการตรวจสอบยอดจำนวนเจ้าหน้าที่ ณ จุดรวมพล หากไม่ครบถ้วน ให้รายงาน
ผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งการให้เข้าทำการค้นหาผู้ที่อาจติดค้างอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
ให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
- ๔) เมื่อเพลิงสงบแล้ว ให้ผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งการให้เจ้าหน้าที่อพยพกลับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสุวรรณี อัจจุโพธิ์)
สหกรณ์จังหวัดระยอง

แผนอพยพหนีไฟของสำนักงานสภรณจังหวัดระยอง

ที่	ข้อกำหนดในการอพยพ	รายละเอียด
๑.	ผู้นำการอพยพ	๑. นางสาวจงกลณี ศรีสุระ นักวิชาการสภรณชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๖๑๖๓ ๑๘๑๕ (ผู้นำการอพยพ คนที่ ๑) ๒. นายธรรมวิทย์ อภิญา นักวิชาการสภรณปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๒๓๒๑ ๕๐๒๙ (ผู้นำการอพยพ คนที่ ๒) ๓. นายณภัทร วงค์มาวิวัฒน์ นักวิชาการสภรณปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๘๒ ๓๐๙๑ (ผู้นำการอพยพ คนที่ ๓) ๔. นายชัชฤทธิ์ สุขัมศรี นักวิชาการสภรณปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๙๒๘๙ ๔๕๓๒ (ผู้นำการอพยพ คนที่ ๔)
๒.	เส้นทางอพยพหนีไฟ	- เส้นทางที่ ๑ บันไดข้างด้านขวาของอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง - เส้นทางที่ ๒ บันไดข้างด้านหน้าของสำนักงานบริเวณหน้าลิฟท์ - เส้นทางที่ ๓ บันไดข้างด้านซ้ายของอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
๓.	จุดรวมพล	- จุดที่ ๑ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง - จุดที่ ๒ บริเวณสนามหญ้าด้านหลังอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (ที่ดินแปลงฝั่งลำดับที่ ๒๓ และ ๒๔)
๔.	ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ	- พยายามตั้งสติให้ดี ควบคุมอารมณ์ให้สงบ มั่นคง ไม่ตื่นตระหนก - ขณะอพยพให้ใช้วิธีเดินเร็วชิดด้านขวาเป็นหลัก ห้ามวิ่งหรือเดินช้า - เชื้อเพลิงและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำอพยพอย่างเคร่งครัด - ห้ามชนสัมภาระใด ๆ ติดตัวไปในขณะอพยพ ยกเว้นเงินและเอกสารสำคัญ - ระหว่างการอพยพห้ามเดินคุยเล่นกัน อย่าส่งเสียงอะอะหรือเร่งให้คนที่อยู่ข้างหน้าเดินเร็วขึ้น อย่าผลัก อย่าดัน หรือแข่งกัน - เมื่อเดินทางออกมาภายนอกห้องแล้ว ห้ามเดินทางย้อนกลับเข้าไปที่ห้องอีก - ไม่ว่าจะนึกถึงเรื่องสำคัญอะไรขึ้นมาได้ก็ตาม
๕.	เบอร์แจ้งเหตุไฟไหม้ สถานดับเพลิง	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๙๔๑๒๙ - สถานดับเพลิงเทศบาลเมืองมาตาพุด เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๐๘๙๘๓ - สถานดับเพลิงเทศบาลนครระยอง เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๑๑๑๔๕ - ดุกเงินวิฤต บาดเจ็บ ๑๗๘๔